

Số: 1623/KL-SCT

Đắk Nông, ngày 05 tháng 11 năm 2021

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định
về hoạt động điện lực tại Công ty Điện lực Đắk Nông

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-SCT ngày 05/10/2021 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông Thanh tra việc chấp hành các quy định về hoạt động điện lực tại Công ty Điện lực Đắk Nông (sau đây viết tắt là Đoàn thanh tra 96), từ ngày 18/10/2021 đến ngày 27/10/2021. Đoàn thanh tra 96 đã tiến hành thanh tra tại Công ty Điện lực Đắk Nông (Công ty).

Xét Báo cáo số kết quả thanh tra số: 12/BC-ĐTT ngày 05/11/2021 của Trưởng Đoàn thanh tra. Giám đốc Sở Công Thương kết luận như sau:

I. Khái quát chung

- Công ty Điện lực Đắk Nông được thành lập theo Quyết định Số 230/QĐ-EVN ngày cấp 14/4/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Phạm vi hoạt động: Địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Về cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc; Công ty có 22 đơn vị trực thuộc (gồm có 13 phòng/ban chức năng, 01 Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế, 07 Điện lực trực thuộc và 01 Đội sửa chữa nóng lưới điện). Tổng số cán bộ công nhân viên: 546 người.

- Hiện trạng lưới điện: Công ty Điện lực Đắk Nông đang Quản lý vận hành với khối lượng đường dây trung hạ áp và TBA đến ngày 30/9/2021, gồm: 01 trạm Trung gian: F11 (5MVA-22/10kV); Đường dây 35kV: 108,52 km; trong đó: Ngành điện: 98,02 km và khách hàng: 10,5 km; Đường dây 22kV: 1.939 km, trong đó: Ngành điện: 1.657 km và khách hàng: 282km; Đường dây 0.4 kV: 2.249 km, trong đó: Ngành điện: 2.179km và khách hàng: 70 km; Trạm biến áp phụ tải: 2.529 TBA với tổng dung lượng 687.443KVA. Trong đó, trạm biến áp của ngành điện là 1.545 TBA với tổng dung lượng 221.379kVA; khách hàng: 984 TBA với tổng dung lượng: 466.064kVA.

II. Kết quả thanh tra

1. Hồ sơ pháp lý hoạt động điện lực

- Công ty Điện lực Đắk Nông được thành lập theo Quyết định Số 230/QĐ-EVN ngày cấp 14/4/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101394-023, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp ngày 13/3/2019 (lần thứ 7).



uuu

- **Về hoạt động điện lực:** Công ty Điện lực Đắk Nông được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trong lĩnh vực hoạt động điện lực, gồm:

+ Giấy phép hoạt động điện lực số 143/GP-ĐTĐL ngày 20/5/2019 của Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cấp cho Công ty Điện lực Đắk Nông. Lĩnh vực hoạt động điện lực: phân phối điện đến cấp điện áp 110kV; bán lẻ điện đến cấp điện áp 110kV; bán buôn điện đến cấp điện áp 0,4kV. Thời hạn giấy phép đến ngày 20/5/2029.

+ Giấy phép hoạt động điện lực số 04/GP-SCT ngày 24/12/2020 của Giám đốc Sở Công thương. Lĩnh vực hoạt động, gồm: Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV.

+ Công ty Điện lực Đắk Nông được Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền trung ủy quyền hoạt động theo Giấy Ủy Quyền số 5600/UQ-EVNCP ngày 21/6/2019. Nội dung ủy quyền: Công ty được ký kết, thực hiện, điều chỉnh, thanh lý và giải quyết tranh chấp các hợp đồng đầu tư công trình điện với khách hàng mua điện từ cấp điện áp 110kV trở xuống trên địa bàn; nhận thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng đầu tư công trình điện nêu trên và được quyết định, thực hiện các thủ tục với ngân hàng phát hành thư bảo lãnh để yêu cầu chi trả tiền bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng (nếu có); ký các văn bản, biên bản, thông báo và các giấy tờ giao dịch khác có liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng; và được sử dụng con dấu Công ty để đóng dấu và các văn bản nêu trên. Và được ủy quyền lại cho người thứ ba thuộc Chi nhánh mình thực hiện những công việc trong nội dung, phạm vi ủy quyền.

2. Đầu tư và xây dựng lưới điện phân phối: Kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối hàng năm; về đầu tư, xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 22kV đến 35kV; Công tác nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

2.1. Kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối hàng năm

Hàng năm, Công ty có lập kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối cho năm sau và kế hoạch bổ sung hàng năm, các kế hoạch này đã được Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thẩm định, giao, gồm: Quyết định số 131/QĐ-EVNCP ngày 05/7/2019 về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 cho Công ty Điện lực thành viên; Quyết định số 458/QĐ-EVNCP ngày 23/7/2020 về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 cho Công ty Điện lực thành viên.

2.2. Đầu tư, xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 22kV đến 35kV.

a). Việc đầu tư, xây dựng lưới điện phân phối:

- Thực hiện theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Công ty Điện lực Đắk Nông đã lập phương án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp và đã được thẩm tra, phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình mới năm 2020 và 2021 như sau:

- Năm 2020, Công ty Điện lực Đắk Nông được giao mới 14 công trình lưới điện trung hạ áp với quy mô như sau: Đường dây hạ áp xây dựng mới và cải tạo: 77,42km; Đường dây trung áp xây dựng mới và cải tạo: 57,63km; Trạm biến áp xây dựng mới: 76 trạm với tổng dung lượng 2.240kVA; Trạm biến áp cải tạo: 19 trạm với tổng dung lượng sau cải tạo 2.280kVA. Trong năm 2020, Công ty Điện lực Đắk Nông đã chủ động thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng được giao.

- Năm 2021, Công ty Điện lực Đắk Nông được giao mới 27 công trình lưới điện trung hạ áp với quy mô như sau: Đường dây hạ áp xây dựng mới 93,33km và cải tạo 25,54km; Đường dây trung áp xây dựng mới 58,84km và cải tạo 42,05km; Trạm biến áp xây dựng mới: 89 trạm với tổng dung lượng 11.120kVA. Trạm biến áp cải tạo là 46 trạm với tổng dung lượng sau cải tạo 6.425kVA. Trong 09 tháng đầu năm 2021, có một số công trình chậm tiến độ là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài trong thời gian qua dẫn đến một số địa phương đã triển khai giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch tại các huyện, thành phố trên toàn tỉnh Đắk Nông, do đó một số công trình phải tạm dừng thi công trong thời gian dài, các công trình đã khởi công nhưng không triển khai thi công được.

b). Kiểm tra về trình tự đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 22kV đến 35kV:

Trong kỳ thanh tra (từ ngày 01/09/2020 đến 30/09/2021), tại thời điểm thanh tra, các công trình đầu tư xây dựng đã hoàn thành trước tháng 9 năm 2020, do vậy Đoàn thanh tra 96 không tiến hành kiểm tra hồ sơ công trình năm 2020; 9 tháng đầu năm 2021, Công ty đã thực hiện hoàn thành 01 công trình, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng (công trình: Nâng cao khả năng truyền tải lưới điện khi vực huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông năm 2021), 26 công trình còn lại đang triển khai thi công. Từ những lý do trên, Đoàn thanh tra 96 đề nghị Công ty Điện lực Đắk Nông cung cấp hồ sơ công trình "Nâng cao khả năng truyền tải lưới điện khi vực huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông năm 2021" để tiến hành kiểm tra, như sau:

- Đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát đối với công trình Nâng cao khả năng truyền tải lưới điện khi vực huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông năm 2021.

+ Công ty Điện lực Đắk Nông là đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát đối với công trình nâng cao khả năng truyền tải lưới điện khi vực huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông năm 2021. Công ty Điện lực Đắk Nông được Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông cấp Giấy phép hoạt động điện lực Số 04/GP-SCT, ngày 24/12/2020, thời hạn của giấy phép đến hết ngày 24/12/2025. Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

+ Chuyên gia tư vấn thiết kế công trình trên, gồm: ông Lê Văn Đức (DAN-00107160), Biện Giao Long (DAN-00021072; DAN-00044019), Bùi Xuân Công (DAN-00044011; DAN-00044018), Tạ Quang Trung (DAN-

00044021) đủ điều kiện để thực hiện tư vấn thiết kế, giám sát, lắp đặt và thi công công trình lưới điện và trạm biến áp. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số DAN-00047024 ngày 16/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cấp cho Công ty điện lực Đắk Nông; có thời hạn đến hết ngày 16/10/2030.

Công ty Điện lực Đắk Nông có đủ điều kiện để thực hiện tư vấn thiết kế, giám sát công trình nêu trên theo quy định.

- Về hồ sơ đầu tư xây dựng công trình: nâng cao khả năng truyền tải lưới điện khu vực huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông năm 2021 do đơn vị cung cấp với kết quả như sau:

+ Qua kiểm tra hồ sơ do Công ty cung cấp các nội dung chính, gồm: (1) Quyết định số 835/QĐ-ĐNoPC ngày 29/01/2021 của Công ty Điện lực Đắk Nông về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế phục vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (BC KTKT ĐTXD); (2) Quyết định số 993/QĐ-ĐNoPC ngày 05/02/2021 của Công ty Điện lực Đắk Nông về việc phê duyệt BC KTKT ĐTXDCT; (3) Hợp đồng nội bộ số XL25/2021-HĐNB ngày 24/02/2021 giữa Công ty Điện lực Đắk Nông và Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Trung cung cấp vật tư thiết bị (trừ VTTB A cấp) và thi công xây dựng công trình và Phụ lục Hợp đồng số XL25/2021-HĐNB ngày 24/02/2021 Hợp đồng nội bộ số XL25/2021-HĐNB về việc “cung cấp vật tư thiết bị (trừ VTTB A cấp) và thi công xây dựng công trình; (4) Hợp đồng nội bộ số TN27/2021-HĐNB giữa Công ty Điện lực Đắk Nông và Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Trung, thí nghiệm vật tư thiết bị công trình: nâng cao khả năng truyền tải lưới điện khi vực huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông năm 2021. (5) Quyết định số 1268/QĐ-ĐNoPC ngày 26/02/2021 của Công ty Điện lực Đắk Nông về việc Giao nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - công trình. (6) Quyết định số 1335/QĐ-ĐNoPC ngày 01/3/2021 của Công ty Điện lực Đắk Nông về việc Thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư - Dự án nâng cao khả năng truyền tải lưới điện khi vực huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông năm 2021. (7) Quyết định số 1639/QĐ-ĐNoPC ngày 12/3/2021 của Công ty Điện lực Đắk Nông về việc phê duyệt thiết kế điều chỉnh và dự toán phát sinh – Dự án nâng cao khả năng truyền tải lưới điện khu vực huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông năm 2021; các tập bản vẽ thiết kế đã được Công ty thẩm định, phê duyệt; và các văn bản khác có liên quan.

+ Công ty Điện lực Đắk Nông có thỏa thuận hướng tuyến xây dựng đường dây điện trung áp khu vực huyện Đắk R'lấp của UBND huyện Đắk R'lấp tại Văn bản số 301/UBND-KTHT ngày 25/3/2021.

- Kiểm tra hồ sơ công tác nghiệm thu, Công ty đã tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng, nghiệm thu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định.

Qua kiểm tra hồ sơ công trình nâng cao khả năng truyền tải lưới điện khu vực huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông năm 2021, cho thấy: Công ty thực hiện các quy định về lập dự án đầu tư; tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả khảo sát,


thiết kế bản vẽ thi công; thực hiện giám sát thi công và tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, Công ty còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như: Việc lập danh mục và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình chưa khoa học, gây khó khăn cho Đoàn thanh tra 96 trong việc kiểm tra và đối chiếu hồ sơ; phần căn cứ pháp lý theo quy định đã hết hiệu lực (cụ thể: Báo cáo Kết quả thẩm định BC KT-KT ĐTXD ngày 04/02/2021 của Tổ thẩm định Dự án ĐTXD: căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 đã hết hiệu lực (được thay thế bởi Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 có hiệu lực kể từ ngày 26/01/2021); Quyết định số 1335/QĐ-ĐN0PC ngày 01/3/2021 của Công ty Điện lực Đắk Nông về việc Thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư : Đơn vị đã căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 (được thay thế bởi Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 có hiệu lực kể từ ngày 26/01/2021); không ghi ngày tháng (Hợp đồng nội bộ số TN27/2021-HĐNB giữa Công ty Điện lực Đắk Nông và Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Trung, thí nghiệm vật tư thiết bị công trình; Tập Báo cáo khảo sát - Công trình); Chủ đầu tư chưa ký duyệt; không ghi ngày, tháng (Tập Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phục vụ lập BCKT-KT ĐTXD; Tập Đề cương nhiệm vụ thiết kế lập BCKTKT ĐTXD).

3. Thực hiện việc ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Đoàn thanh tra 96, kiểm tra xác suất nhật ký vận hành hệ thống điện Đắk Nông tháng 3/2021 và tháng 9/2021 do Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Đắk Nông cung cấp; phương thức vận hành hệ thống điện phân phối đã được cấp độ miền phê duyệt; các thông báo ngừng giảm mức cung cấp điện; các Văn bản cáo lỗi đến khách hàng sử dụng điện; việc thực hiện các quy định về ngừng, giảm mức cung cấp điện của Công ty Điện lực Đắk Nông như sau:

3.1. Việc thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện: Đơn vị thực hiện việc thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện bằng hình thức: Văn bản, tin nhắn (SMS), thư điện tử (email), các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức liên lạc khác do hai bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng mua bán điện.

3.2. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

- Theo báo cáo của Công ty Điện lực Đắk Nông: Trong năm 2020, đơn vị đã thực hiện cắt điện 1.554 lần (trong đó: có 609 lần không khẩn cấp và 945 lần khẩn cấp). Trong 9 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã thực hiện cắt điện 1.067 lần (trong đó: có 272 lần không khẩn cấp, 795 lần khẩn cấp). 

- Về trường hợp ngừng cấp điện khẩn cấp do bất khả kháng: Công ty Điện lực Đắk Nông có thông báo cáo lỗi đến khách hàng sử dụng điện đối với các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự kiện bất khả kháng bằng hình thức ban hành văn bản, tin nhắn SMS, email, ứng dụng EVNCPC-CSKH đảm bảo thời gian theo quy định.

3.3. Thực hiện báo cáo ngừng, giảm mức cung cấp điện: Việc báo cáo về thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện định kỳ hàng tháng, Công ty Điện lực Đắk Nông đã báo cáo về Sở Công Thương theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương quy định về điều kiện trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Qua kiểm tra, Công ty thực hiện việc ngừng, giảm mức cung cấp điện cơ bản theo quy định tại Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Tuy nhiên, Công ty còn tồn tại, hạn chế trong việc ghi chép thông tin Sổ nhật ký vận hành hệ thống điện Đắk Nông, như: Một số ca trực, điều độ viên ghi chưa đầy đủ thông tin cắt điện đối các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố bất khả kháng theo như các Văn bản cáo lỗi của Công ty Điện lực Đắk Nông gửi đến khách hàng sử dụng điện (cụ thể: Thời gian mất điện từ 12h đến 16h55 ngày 03/9/2021 tại xã Đức Xuyên); công việc trong ca ghi không theo thứ tự thời gian (ca 01 ngày 02/3/2021; ca 01 ngày 06/3/2021...); Một số công tác cắt máy cắt, dao cách ly, áp tô mát trạm biến áp nhưng không nêu lý do cắt (Ngày 10/3/2021: Cắt ATM T310-ĐD477CJU; Cắt LBS400-80-ĐD475KRN; Cắt LBS400-153-ĐD473DSO...).

4. Việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực tư vấn thiết kế đường dây và trạm biến áp cấp điện áp 35kV trở xuống.

Công ty Điện lực Đắk Nông được Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông cấp Giấy phép hoạt động điện lực số 04/GP-SCT, ngày 24/12/2020, thời hạn của giấy phép đến hết ngày 24/12/2025. Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

- Trong kỳ thanh tra, Công ty Điện lực Đắk Nông tự thực hiện tư vấn thiết kế và giám sát là 18 công trình tư vấn thiết kế, giám sát. Trong đó, năm 2020, thực hiện tư vấn thiết kế, giám sát 04 công trình điện; từ tháng 01/01/2021 đến 30/9/2021, Công ty thực hiện tư vấn thiết kế: 14 công trình điện.

Qua kiểm tra hồ sơ tư vấn thiết kế, giám sát: Công ty chấp hành đầy đủ thủ tục theo giấy phép đã được Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV; những người tham gia hoạt động tư vấn thiết kế, giám sát có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế hạng tương đương.

III. Kết luận

1. Ưu điểm

- Công ty Điện lực Đắk Nông (Công ty) có hồ sơ pháp lý đầy đủ và hoạt động điện lực theo đúng nội dung Giấy phép hoạt động điện lực số 143/GP-ĐTĐL ngày 20/5/2019 của Cục Điều tiết Điện lực và Giấy phép hoạt động điện lực số 04/GP-SCT ngày 24/12/2020 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

- Công ty tuân thủ các quy định hiện hành trong quản lý vận hành, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo đường dây và trạm biến áp; có lập kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối; Công tác nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

- Công ty thực hiện việc ngừng, giảm mức cung cấp điện cơ bản theo quy định tại Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương.

- Công ty chấp hành theo giấy phép đã được Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV; những người tham gia hoạt động tư vấn thiết kế, giám sát có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế hạng tương đương.

2. Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty Điện lực Đắk Nông vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Trình tự đầu tư, xây dựng đối với công trình nâng cao khả năng truyền tải lưới điện khi vực huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông năm 2021, còn tồn tại như: Việc lập danh mục và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình chưa khoa học; căn cứ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực tại Báo cáo kết quả thẩm định, quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu công trình; không ghi ngày, tháng, chủ đầu tư chưa ký duyệt một số văn bản của công trình.

- Việc ngừng, giảm mức cung cấp điện: Một số ca trực, điều độ viên ghi chưa đầy đủ thông tin cắt điện một số trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố bất khả kháng; một số công tác cắt máy cắt dao cách ly, áp tô mát trạm biến áp không nêu lý do cắt; một số ca ghi không theo thứ tự về mặt thời gian.

Giám đốc Công ty Điện lực có trách nhiệm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Qua thanh tra, bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty còn những tồn tại, hạn chế, cần rút kinh nghiệm và nghiêm túc khắc phục. Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu như sau:

1. Đối với Giám đốc Công ty

- Nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Luật điện lực 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực năm 2012; Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/09/2020 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

- Việc đầu tư, xây dựng công trình lưới điện phải đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định, đảm bảo khoảng cách an toàn và mỹ quan;

- Việc ghi chép sổ nhật ký vận hành lưới điện phải rõ ràng, đầy đủ thông tin cần thiết và đúng theo quy định;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung về hoạt động điện lực theo đúng quy định;

Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông có trách nhiệm khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên; báo cáo kết quả về Sở Công Thương trước ngày 31/12/2021.

2. Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận Thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở.

Trên đây là báo cáo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định về hoạt động điện lực tại Công ty Điện lực Đắk Nông theo Quyết định số 96/QĐ-SCT, Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu Công ty Điện lực Đắk Nông nghiêm túc, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty Điện lực Đắk Nông;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng QLNL;
- Niêm yết tại trụ Sở Công ty Điện lực Đắk Nông;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thị