

Số: /SCT-TTr

Đắk Nông, ngày

Về việc giải quyết đơn
kiến nghị của công dân.

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Thành

(Đại diện 16 hộ dân tại xóm 2, thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'Lấp).

Sở Công Thương nhận được Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thành, đại diện 16 hộ dân, cư trú tại xóm 2, thôn 7 xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông, (đơn đề ngày 15/10/2020). Đơn có nội dung như sau:

"Chúng tôi là những hộ gia đình đã cư trú ổn định lâu dài từ những năm 1990 đến nay, nằm trên trục đường chính của thôn 7, cửa ngõ vào thôn 7 xã Kiến Thành, tiếp giáp ranh với Thị trấn Kiến Đức (đường dây 22kV) đến ngã 3 đường vào phân hiệu Trường Tiểu học Võ Thị Thị Sáu; và rất nhiều trong 16 hộ gia đình chúng tôi có đường dây trung thế đi qua vườn ảnh hưởng đến việc trồng cây lâu năm, hạn chế thu nhập. Tuy nhiên, sự cống hiến đất để đường dây trung thế đi qua, chúng tôi không được hưởng điện sinh hoạt của đường dây này; mấy chục năm qua cả xóm tôi tự kéo điện từ trụ điện thị trấn Kiến Đức về sử dụng, hiện đường dây đã mục nát, hư hỏng thường xuyên, mất an toàn.... Theo chúng tôi được biết từ nay đến cuối năm 2020, thôn 7, xã Kiến Thành được nhà nước hỗ trợ thi công 04km đường dây trung áp và hạ áp cấp điện sinh hoạt, như thông tin của Ban tự quản thôn cho biết trục đường chính chúng tôi vừa nói trên không nằm trong dự án cấp điện nông thôn. Từ thực tế nêu trên, chúng tôi rất mong được sự quan tâm, xem xét, giải quyết cho chúng tôi được cấp điện để phục sinh hoạt, sản xuất".

Sau khi xem xét, nghiên cứu, căn cứ quy định của pháp luật và qua kiểm tra thực tế, Sở Công Thương trả lời như sau:

- Ngày 06/11/2020, tại phòng họp của UBND xã Kiến Thành, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp làm việc với UBND huyện Đắk R'Lấp, UBND xã Kiến Thành, Công ty Điện lực Đắk Nông và ông Nguyễn Văn Thành (đại diện cho 16 hộ dân xóm 2, thôn 7) và tiến hành kiểm tra thực tế và xem xét giải quyết nội dung kiến nghị của 16 hộ dân xóm 2, thôn 7, xã Kiến Thành.

- Qua kiểm tra thực tế, khu vực các hộ dân kiến nghị, khoảng 16 hộ dân thuộc xóm 2, thôn 7, xã Kiến Thành nằm dọc hai bên đường nhựa (*đoạn nối tiếp từ đường Võ Thị Sáu thị trấn Kiến Đức*), có đường dây trung áp ĐD475DRL2 đi qua; các hộ dân tự đầu tư dây điện, trụ gỗ, sắt, kéo điện hạ áp từ cuối đường dây

hạ áp trực chính thuộc Trạm Biên áp T13 và T809 hiện có, hộ sử dụng điện xa nhất khoảng 700m; đường dây hạ áp sau công tơ hiện đã xuống cấp, có khả năng mất an toàn, chất lượng điện năng chưa được đảm bảo.

- Hiện, tại tuyến đường nông thôn đi vào xóm 2 và xóm 3, thôn 7, xã Kiến Thành, đang triển khai thi công xây dựng mới tuyến đường dây trung hạ áp *(không đi qua 16 hộ dân kiến nghị nêu trên)*. Công trình điện này đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 182/QĐ-UBND, ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020, EU tài trợ và Quyết định số 1263/QĐ-UBND, ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020, do EU tài trợ.

Như vậy, việc kiến nghị nêu trong đơn của 16 hộ dân là đúng sự thật.

Để giải quyết việc cấp điện cho 16 hộ dân kiến nghị nêu trên, tại cuộc họp (ngày 06/11/2020) Sở Công Thương đã ghi nhận các ý kiến của thành viên tham gia cuộc họp và có ý kiến như sau:

1. Đề nghị UBND xã Kiến Thành, UBND huyện Đắk R'Lấp kiểm tra cụ thể, có báo cáo, đề xuất Ban Quản lý dự án Giao thông, Dân dụng, Công nghiệp tỉnh Đắk Nông (là Chủ đầu tư Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, do EU tài trợ) xem xét việc đầu tư lưới điện theo đề nghị của 16 hộ dân xóm 2, thôn 7 xã Kiến Thành.

2. Đề nghị Công ty Điện lực Đắk Nông xem xét, đưa vào Kế hoạch đầu tư lưới điện trong thời gian tới để cấp điện cho các hộ dân khu vực thôn 7, xã Kiến Thành đảm bảo an toàn theo quy định; Chỉ đạo Điện lực Đắk R'Lấp hỗ trợ nhân công, kỹ thuật để sửa chữa lưới điện hạ áp sau công tơ cho 16 hộ dân xóm 2 nêu trên nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện.

Với nội dung trên, Sở Công Thương trả lời 16 hộ dân được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND huyện Đắk R'Lấp;
- UBND xã Kiến Thành;
- Lưu: VT, TTr.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Công Tuấn