

Số:

Đắk Nông, ngày tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, vận hành nhà máy điện gió Đắk Hòa của Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông.

Thực hiện Quyết định số 115/QĐ-SCT ngày 13/9/2023 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về việc Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, vận hành nhà máy điện gió Đắk Hòa của Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông (gọi tắt Đoàn kiểm tra); Quyết định số 117/QĐ-SCT ngày 14/9/2023 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 115/QĐ-SCT ngày 13/9/2023; Kế hoạch số 02/KH-ĐKT ngày 13/9/2023 của Đoàn kiểm tra về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, vận hành nhà máy điện gió Đắk Hòa. Ngày 22/9/2023 và ngày 04/10/2023, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra tại nhà máy điện gió Đắk Hòa và làm việc với Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông - đơn vị quản lý vận hành nhà máy điện gió Đắk Hòa.

Qua xem xét Báo cáo số 04/BC-ĐKT ngày 12/10/2023 của Đoàn kiểm tra về kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, vận hành nhà máy điện gió Đắk Hòa của Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông. Giám đốc Sở Công Thương thông báo như sau:

1. Về đối tượng kiểm tra: Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông - đơn vị quản lý vận hành nhà máy điện gió Đắk Hòa, công suất 50MW, vận hành phát điện từ tháng 11/2021.

2. Kết quả kiểm tra

a) Thực hiện quản lý và báo cáo theo Giấy phép hoạt động điện lực: Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông được Cục Điều tiết Điện lực cấp Giấy phép hoạt động điện lực số 300/GP-ĐTĐL ngày 28/10/2021, Công ty có báo cáo tình hình hoạt động trong lĩnh vực phát điện gửi Cục Điều tiết điện lực. Qua kiểm tra, việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty, Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông chưa thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung địa chỉ trụ sở trong Giấy phép hoạt động điện lực theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

b) Kế hoạch vận hành: Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông có ban hành Kế hoạch vận hành tại Văn bản số 20221222/KH-QMDN-001 ngày 22/12/2022.

c) Hồ sơ, tài liệu liên quan đến an toàn điện

- Có lưu trữ các tài liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về an toàn điện tại nhà máy điện gió Đắc Hòa; ban hành Quy trình vận hành Nhà máy điện gió Đắc Hòa, kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn sự cố, tai nạn điện tại Quyết định số 20211027/QĐ-QMDN-001 ngày 27/10/2021; lưu trữ đầy đủ tài liệu, chứng chỉ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ các thiết bị.

- Các tài liệu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, các tài liệu hoàn công xây lắp và các tài liệu kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật về xây dựng, bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành: Chưa lưu trữ đầy đủ tại trụ sở làm việc.

d) Các nhân viên quản lý, vận hành được Công ty TNHH điện gió Quang Minh Đắc Nông cấp thẻ an toàn điện, tuy nhiên không có hồ sơ liên quan đến huấn luyện, sát hạch, xếp bậc, cấp thẻ an toàn điện; không có quyết định công nhận kết quả sát hạch an toàn điện; thẻ an toàn điện không ghi ngày cấp.

e) Về kiểm định an toàn điện.

Có lập danh mục theo dõi các thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định trên máy tính, chưa ban hành văn bản và niêm yết tại trụ sở làm việc; các thiết bị điện thực hiện kiểm định theo quy định.

f) Việc lắp đặt các biển báo an toàn hoặc biển tên, biển báo cho đường dây, trạm biến áp, nhà máy điện theo quy định về an toàn điện

Công ty TNHH điện gió Quang Minh Đắc Nông có lắp đặt các biển báo an toàn điện tại các trụ điện đường dây 220kV, 22kV trên không và tại trạm biến áp 220kV. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế tại các trụ tua bin số T03, T05, T13, tại các trạm biến áp 22kV không lắp đặt biển báo an toàn điện và các đoạn tuyến đường dây 22kV đi ngầm đầu nối các trụ tua bin T05, T13 không lắp đặt biển báo an toàn điện theo quy định tại Điều 17, Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

f) Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắc Nông đã ban hành Quyết định số 20211027/QĐ-QMDN-001 ngày 27/10/2021 về việc ban hành quy trình vận hành nhà máy điện gió Đắc Hòa và thực hiện việc duy tu, sửa chữa hệ thống điện.

g) Về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy

- Giấy chứng nhận Thẩm duyệt về thiết kế PCCC số 36/TD-PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đắc Nông cấp ngày 10/9/2021, Văn bản số 43/NT-PCCC ngày 15/10/2021 và Văn bản số 45/NT-PCCC ngày 22/10/2021 về nghiệm thu thiết bị chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đắc Nông.

- Việc kiểm tra, kiểm định hệ thống chống sét, nối đất của nhà máy điện, trạm điện: Thực hiện lần đầu vào 20/10/2021 do Công ty TNHH MTV Thí

nghiệm điện Miền Trung thực hiện. Lần 2 vào ngày 18/3/2023 do Công ty Cổ phần năng lượng điện Á Châu thực hiện.

h) Công ty TNHH điện gió Quang Minh Đắc Nông chưa thực hiện việc đo, vẽ bản đồ điện trường theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

3. Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung, Công ty TNHH điện gió Quang Minh Đắc Nông đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về quản lý vận hành, an toàn điện và có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an toàn điện đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành nhà máy điện gió Đắc Hòa theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắc Nông còn một số tồn tại, hạn chế như chưa kịp thời thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực; chưa có hồ sơ liên quan đến việc huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện; chưa thực hiện việc đo, vẽ bản đồ điện trường trên diện tích toàn bộ mặt bằng trạm biến áp và niêm yết tại phòng điều khiển trung tâm của trạm; không lắp đặt biển báo an toàn điện.

Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắc Nông thống nhất với các nội dung nêu trên của Đoàn kiểm tra và tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ để đảm bảo công tác an toàn trong quản lý vận hành nhà máy điện gió Đắc Hòa theo quy định.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Qua kiểm tra tại các trụ tua bin số T03, T05, T13, tại các trạm biến áp 22kV và các đoạn tuyến đường dây 22kV đi ngầm đầu nối các trụ tua bin T05, T13 Đơn vị đã không lắp đặt biển báo an toàn điện theo quy định Điều 17, Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. Đoàn kiểm tra đã thống nhất lập Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC ngày 04/10/2023, Chánh Thanh tra Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-XPHC ngày 11/10/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực điện lực đối với Công ty TNHH điện gió Quang Minh Đắc Nông theo quy định.

5. Kiến nghị

Nhằm bảo đảm quản lý vận hành, an toàn công trình điện gió Đắc Hòa, Đoàn kiểm tra kiến nghị Giám đốc Sở Công Thương như sau:

1. Đề nghị Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắc Nông

- Tổ chức rà soát, kiểm tra, tăng cường công tác quản lý để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình quản lý vận hành nhà máy điện gió Đắc Hòa.

- Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật để vận hành Nhà máy điện gió Đắc Hòa đảm bảo an toàn theo đúng quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió,

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện và các quy định pháp luật khác có liên quan đối với công tác quản lý, vận hành an toàn nhà máy điện gió Đắk Hòa.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống các biển báo an toàn điện và kịp thời sửa chữa, thay thế, bổ sung đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Khẩn trương thực hiện xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo ý kiến của Đoàn kiểm tra. Báo kết quả thực hiện về Sở Công Thương **trước ngày 20/10/2023**. Trường hợp, Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông không thực hiện đầy đủ các quy định liên quan về an toàn ảnh hưởng gây mất an toàn công trình, người và tài sản thì Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông chịu trách nhiệm trước pháp luật

2. Giao Phòng Quản lý năng lượng và các phòng chuyên môn của Sở Công Thương.

- Phối hợp triển khai các nội dung nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật đến đơn vị quản lý vận hành công trình điện gió Đắk Hòa biết, thực hiện.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật để vận hành công trình an toàn; thực hiện các nội dung đề nghị của Đoàn kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra của Giám đốc Sở Công Thương.

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, vận hành nhà máy điện gió Đắk Hòa của Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông, Sở Công Thương thông báo đến đơn vị được kiểm tra biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông;
- UBND huyện Đắk Song;
- GD, PGD Sở;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Công Tuấn